

15

**Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Минусинского района**

РЕШЕНИЕ

15.06.2018

г. Минусинск

№ 24-18

**По мероприятиям на улучшение состояния источников наружного
противопожарного водоснабжения на территории Минусинского района**

В соответствии с п. 55 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» представителями ПСЧ-82, МУП «ЖКХ» была проведена весенняя проверка источников наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов Минусинского района.

В целях усиления мер пожарной безопасности, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций в весенне-летний пожароопасный период на территории Минусинского района, защиты населенных пунктов района и сохранности объектов производственного и социального назначения, районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РЕШИЛА:

1. Главам Прихолмского и Знаменского сельсоветов совместно с МКУ «Служба заказчика» (Середюк) составить смету на установку в п. Притубинский, с. Восточное пожарного водоема (пожарный резервуар) и представить в отдел ГО, ЧС и ПБ администрации района до 01.08.2018г..

2. Директору МУП «ЖКХ» (Бескровный) до 01.08.2018г. устранить недостатки, выявленные в ходе проведения проверки состояния систем наружного противопожарного водоснабжения на территории Минусинского района и информацию предоставить в ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю».

3. Главам сельсоветов запланировать выделение дополнительных денежных средств по замене информационных указателей пожарных гидрантов согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 и приведение в удовлетворительное состояние подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения, а так же оборудование съездов к естественным водоемам населенных пунктов Минусинского района.

4. Рекомендовать МУП «ЖКХ» (Бескровный) проводить своевременное информирование ЦППС ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю» о плановых и аварийных отключениях водоснабжения населенных пунктов Минусинского района, а также о проводимой работе по ремонту, замене, установке пожарных гидрантов.

5. Управлению образования администрации Минусинского района до 01.08.2018г. провести работы по восстановлению центрального водоснабжения МКОУ Притубинская СОШ № 22.

6. МКУ «Служба заказчика» Минусинского района:

- подготовить заявку в Министерство строительства, энергетики и ЖКХ Красноярского края на капитальный ремонт водонапорной башни в с. Солдатово;

- провести анализ по всем аварийным и плановым отключениям электроэнергии населенных пунктов Минусинского района с официальным сайтом МРСК-Сибири;

- по результатам анализа сходов граждан по вопросам электроснабжения населенных пунктов, подготовить при необходимости письма на руководителя МРСК-Сибири по выявленным нарушениям.

7. ОИО администрации Минусинского района, МУП «ЖКХ», МКУ «Служба заказчика» провести инвентаризацию водопроводных сетей Минусинского района, результаты инвентаризации предоставить до 20.07.2018г.

8. Контроль за выполнением решения возложить на отдел ГО, ЧС и ПБ администрации района (Муринов).

9. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя комиссии



А. В. Пересунько