

## паспорт качества № 05

Наименование материала: щебеночно-песчаная смесь № С2

Наименование и адрес изготовителя: АО «ДРСУ-10»

Дата выдачи паспорта: 16.09.2019 год.

Наименование и адрес потребителя: АО «ДРСУ-10»

Количество материала: 10 м<sup>3</sup>

### Показатели качества:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	Полные остатки на ситах, % по массе	
	требования ГОСТ 25607-2009	фактические данные
20	0-10	3,0
10	25-60	32,0
5	50-77	58,0
2,5	50-77	62,0
0,63	70-88	85,6
0,16	85-97	92,8
0,05	95-100	97,2

Марка по дробимости 800

Морозостойкость F > 50

Насыпная плотность, г/см<sup>3</sup> 1.30

Марка по пластичности: Пл 1

Марка по водостойкости: В1

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 14.6 %

Содержание дробленых зерен в щебне из гравия, 100 %


Содержание пылевидных и глинистых частиц: 2.8%

Содержание глины в комках, % по массе 4.0

Эффективная удельная активность ЕРН: 97

**Заключение:** щебеночно-песчаная смесь № С2 соответствует требованиям ГОСТ 25607-2009

Начальник строительной лаборатории



Русакова Ю.А.